

PIANO DI EMERGENZA

1

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:	Azioni:	B100	B010
Incendio limitato	<ul style="list-style-type: none"> - mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato - usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle se l'incendio viene spento - aprire le finestre per areare la stanza - controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato l'isolamento dei cavi) - se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza - se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso alla stanza se non si riesce a spegnere l'incendio - interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle - dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a quello in cui si e' sviluppato l'incendio 		
	<i>Incaricati</i>		
	Addetti antinc.	Addetti antinc.	

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

2

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:	Azioni:	B110	B015
Odore di gas all'interno.	<ul style="list-style-type: none">- chiudere la valvola del gas- Sganciare l'impianto elettrico- areare I locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas- Segnalare il problema all'azienda del gas		
	<i>Incaricati</i>		
	Addetti antinc.	Addetti antinc.	

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

3

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:

Odore di gas o sostanze chimiche o vapori dall'esterno.

Azioni:

- Chiudere le finestre
- Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118
- Chiamare i vigili del fuoco

B150

B018

Incaricati

Addetti antinc.

Addetti antinc.

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

4

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:	Azioni:	B200	B020
Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo	- decidere l'evacuazione e azionare l'allarme		
	<i>Incaricati</i> CP 1.9 CP 1.10		
Situazione:	Azioni:	B200	B022
Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo	- telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando: - il proprio nome - l'indirizzo e il nome della scuola - descrivendo brevemente cosa e' successo		
	<i>Incaricati</i> CP 1.9 CP 1.10		

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:	Azioni:	B450	B025
<p>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</p>	<p>Gli insegnanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprono la porta dell'aula e fanno defluire i ragazzi restando sulla porta - controllano che l'aula sia vuota, prendono il registro, chiudono la porta (non a chiave) e si accodano alla classe - quando al personale e' affidato il controllo di un gruppo di ragazzi (laboratori, mensa, intervallo, ecc.), il personale li fa uscire e controlla che nessuno sia rimasto nel locale - la classe o il gruppo vengono accompagnati al punto di raccolta secondo le indicazioni delle piantine e della segnaletica - nell'uscita devono essere evitati rallentamenti, corse, spinte e deve essere tenuto insieme il gruppo con un ragionevole ordine - l'insegnante deve restare in fondo al gruppo oppure controllare visivamente la coda del gruppo - nel punto di raccolta fanno l'appello o contano gli studenti - segnaleranno l'eventuale mancanza di ragazzi nell'area di raccolta o di feriti (nel caso utilizzando il cartello verde/giallo) - attenderanno istruzioni per il rientro <p>I ragazzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono uscire rapidamente evitando di correre e spingere - all'esterno devono raggiungere il punto di raccolta - non devono recuperare cappotti o giacche che non siano sul percorso di uscita. <p>Non devono attardarsi a raccogliere cartelle o altri oggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'esterno devono andare nell'area di raccolta - non devono rientrare nella scuola sino a quando non vengono riportati in classe dall'insegnante <p>In caso di scossa sismica (anche se l'allarme non suonasse)</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la scossa ci si ripara sotto tavoli e banchi, o contro le pareti, evitando le zone con armadi o vetrate o oggetti che potrebbero cadere - alla fine della scossa si esce, come indicato prima per l'incendio 		
	<p><i>Incaricati</i></p> <p>Insegn. e studenti Insegn. e studenti</p>		

Situazione:	Azioni:	B450	B050
<p>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone li deve accompagnarli all'uscita. - in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno 		
	<p><i>Incaricati</i></p> <p>CP 1.1 CP 1.2</p> <hr/> <p>CP 2.3 CP 2.4</p> <hr/> <p>CP 2.1 CP 2.2</p> <hr/> <p>CP 1.5 CP 1.6</p> <hr/> <p>CP 3.7 CP 3.8</p> <hr/> <p>CP 0.7 CP 0.8</p> <hr/> <p>CP 0.1 CP 0.2</p>		

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

6

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

CP 2.9	CP 2.10
CP 1.7	CP 1.8
CP 0.3	CP 0.4
CP 2.7	CP 2.8
CP 0.5	CP 0.6
CP 1.9	CP 1.10
CP 3.5	CP 3.6
CP 1.3	CP 1.4
CP 3.1	CP 3.2
CP 3.3	CP 3.4
CP 2.5	CP 2.6

Situazione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.

Azioni:

- assistere la persona con handicap durante l'uscita
- l'insegnante di classe, in caso di necessita', si occuperà di assistere le persone con handicap, anche temporanee nell'uscita
- dove non sia possibile conducono le persone sul pianerottolo della scala di sicurezza o della scala protetta, segnaleranno la situazione e attendono i soccorsi

B450

B080

Incaricati

Situazione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.

Azioni:

- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutti le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi.
- nel caso in cui qualcuno risulti mancante avvia subito la ricerca.
- nel caso di feriti, verrà prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi.
- all'arrivo dei soccorsi fornirà indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.

B450

B090

Incaricati

CP 0.9

CP 1.10

Situazione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.

Azioni:

- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercettazione del combustibile

B450

B100

Incaricati

CP 0.9

CP 1.9

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

7

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.

Azioni:

- in caso di incendio, l'addetto utilizzerà l'idrante, se:
a) l'uscita è completata e non è rimasto nessuno nell'edificio
b) si ha la certezza che l'energia elettrica è stata interrotta in tutto l'edificio
c) se questo non comporta rischi per la sua sicurezza personale
- se una sola di queste condizioni non si fosse realizzata, l'addetto NON utilizzerà l'idrante

B450

B110

Incaricati

Addetti antinc.

Addetti antinc.

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

8

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attivita'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attivita'.

Situazione:	Azioni:	B600	B180
Presenza di feriti	in presenza di feriti, anche lievi viene: - prestata una prima assistenza - se il fatto non e' banale e completamente risolto verra' chiamato telefonicamente il 118 - all'arrivo dei soccorsi fornira' informazioni		
	<i>Incaricati</i>		
	Addetti pr. socc.		Addetti pr. socc.

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo

PIANO DI EMERGENZA

9

Deve essere assicurata la presenza di almeno uno degli addetti per ogni incarico in ogni momento di attività'. Per gli addetti antincendio almeno un addetto per piano in ogni momento di attività'.

I due check point devono darsi una conferma reciproca del controllo